

شرکت:

شرح خدمات سرویس و نگهداری

سال:

نام پروژه:

بلوک:

شاخص آسانسور:

شماره قرارداد:

مدت زمان قرارداد:

لغات:

مدیریت ساختمان:

تلفن:

ردیف	شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
<b>الف (موتور خانه)</b>													
۱	بازدید روغن الکتروموتور گیربکس و یاتاقان های مربوطه.												
۲	حصول اطمینان از عدم نشست و روغن ریزی موتور گیربکس.												
۳	تمیز کردن الکتروموتور گیربکس.												
۴	بازدید از فلکه های اصلی و هرزگرد و شیارهای فلکه ها.												
۵	بازدید مگنت ترمزها و تنظیم آن ها.												
۶	تنظیم کفشک های ترمز.												
۷	بازدید از لنت های ترمز.												
۸	تمیز کردن دیسک ترمز.												
۹	بازدید از کویلینگ های انکودر موتور.												
۱۰	حصول اطمینان از عدم براده ریزی فلکه الکترو موتور گیربکس و فلکه هرزگرد.												
۱۱	بازدید از فن موتور ها، عملکرد صحیح الکتریکال و مکانیکال.												
۱۲	بازدید کنتاکتورها و رله ها.												
۱۳	بازدید از محکم بودن تابلو فرمان در محل استقرار.												
۱۴	بازدید از عملکرد تابلو فرمان و تمیز کردن آن.												
۱۵	محکم نمودن اتصالات ترمینال های فرمان و قدرت.												
۱۶	کنترل عملکرد صحیح کنترل بار و کنترل فاز و فیوزها و بی متال ها و مدارهای ایمنی.												
۱۷	کنترل عملکرد صحیح ترموستات راه اندازی فن موتور.												
۱۸	بازدید از وضعیت موتورخانه و جلوگیری از هرگونه استفاده غیر مجاز.												
۱۹	بررسی صداها و لرزش های غیر عادی در تجهیزات (در زمان راهبری).												
۲۰	بازدید از گاورنر و اجزای آن و عملکرد صحیح آن.												
۲۱	بازدید سیم بکسل های اصلی و گاورنر.												
۲۲	بازدید از تابلو برق سه فاز شهری (کلید سه فاز، فیوز فشنگی و مینیاتور).												
۲۳	آچار کشی پیچ و مهره های پایه موتور و گیربکس.												
۲۴	بازدید از وضعیت استقرار لاستیکهای ضربه گیر زیر شاسی موتور.												

ردیف	شرح	فرو دین	آردیشت	خرداد	تیسر	مواد	شهر پور	مهر	ایار	آذر	دی	بهمن	اسفند
۲۵	بازدید از عملکرد صحیح سیستم تهویه.												
۲۶	بازدید از کلیه محل‌های گریس خور.												
۲۷	بازدید و کنترل وجود علائم هشدار دهنده .												
۲۸	کنترل روشنایی موتور خانه .												
۲۹	بازدید قفل درب موتور خانه و دریچه فرار.												
<b>ب (چاه آسانسور)</b>													
<b>I بخش مکانیکال</b>													
۱	بازدید از اتصالات سر و ته زنجیر جبران و رولینگ های زنجیر (در صورت موجود بودن).												
۲	بازدید از طاب کنفی داخل زنجیر جبران.												
۳	بازدید از کلیه ادوات مکانیکال داخل چاه مانند پرچم ها، پایه سوئیچ ها، فلکه گاورنر چاه، ضربه گیرها.												
۴	بازدید از ریل های راهنمای کابین و وزنه شامل: پشت بندها، لقمه ها، نظافت ریل ها (در صورت نیاز شستشوی ریل ها با گازوئیل هر ۶ ماه یکبار).												
۵	بازدید از بتن سقف چاه (علایمی مانند ترک خوردگی و یا نشست بتن وجود نداشته باشد) (هر ۶ ماه یکبار).												
<b>II بخش الکتریکی</b>													
۱	بازدید از کلیه میکروسوئیچ ها (حد، دورانداز، استپ).												
۲	بازدید از تراول کابل، بست های تراول کابل.												
۳	تمیز کردن آهن رباها.												
۴	روشنایی داخل چاه (چراغ های تونلی).												
۵	مرطوب کردن بسیار اندک کف چاله (جهت جذب ذرات گرد و غبار داخل چاه و غبار رویی).												
۶	شستشوی کنتاکت قفل ها (با اسپری مناسب یا تینر) (هر ۶ ماه یکبار).												
<b>ب (کابین و قاب وزنه)</b>													
<b>I بازدید از کلیه ادوات مکانیکال، الکتریکی در زیر و روی کابین</b>													
۱	کشش سیم بکسل ها و اطمینان از عدم زدگی و شکستگی و خوردگی و باز شدن بافت سیم بکسل ها و بازدید از سربکسل ها.												
۲	تنظیم کفشک کابین و وزنه و اطمینان از عدم لقی کابین و وزنه.												
۳	صدا گیری کابین و وزنه (رفع هر نوع صدای غیرعادی)												
۴	پر کردن روغندان ها و اطمینان از عملکرد صحیح روغندان ها.												
۵	تنظیم و آچار کشی لوزه گیری بالا و پایین کابین.												
۶	بازدید و حصول اطمینان از عملکرد صحیح کلید قطع کن پاراشوت.												

ردیف	شرح	فهرست	آردبهشت	خرداد	تیسر	مرداد	شهریور	مهر	بان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۷	بازدید از جعبه رویزیون و کلیدهای مربوطه و پریز آن.												
۸	بازدید از سوئیچ اورلود و فول لود در صورت وجود.												
۹	بازدید از اتصالات درب کابین به سقف کابین.												
۱۰	بازدید از عملکرد مگنت درب بازکن.												
<b>II</b>	<b>بازدیدهای داخل کابین شامل</b>												
۱	درستی عملکرد شستی های فرمان.												
۲	درستی عملکرد کلیدهای STOP, DO, DC و فن و سایر کلیدها.												
۳	درستی عملکرد کلید زنگ اضطراری و روشنایی اضطراری (در دو حالت قطع و وصل برق) و سیستم هشدار دهنده.												
۴	بازدید از آئینه و دستگیره و پاخور و محکم بودن سقف کاذب.												
<b>ت (عملکرد درب کابین)</b>													
۱	بازدید از عملکرد صحیح مکانیزم سر درب کابین همراه با کلبه ادوات ثابت و متحرک اعم از مکانیکال و الکتریکال شامل: قرقره های زیر و بالهای ریل ها، سیم بکسل، ریل ها و غیره.												
۲	بازدید از عملکرد اجزای ایمنی شامل: فتوسل، سنسور فشار، کنتاکت و اطمینان از عدم اتصال کوتاه هر یک از آنها.												
۳	بازدید و نظافت شیارهای سیل، کشک های زیر دربها.												
۴	تنظیم درب ها نسبت به کابین (تنظیمات عرضی نسبت به پانل های جلو کابین و شاقولی بودن درب ها).												
<b>د (عملکرد درب های طبقات اتوماتیک/لوانی)</b>													
۱	بازدید از کارکرد صحیح مکانیزم سر دربها و هماهنگ بودن با درب کابین (وضعیت کمان سر درب کابین نسبت به قفل های طبقات).												
۲	بازدید از کشک های زیر درب (اتصالات، صفحه فلزی داخل شیار، سیل سلامت لنت یا نمد مربوطه).												
۳	نظافت شیارهای سیل.												
۴	اطمینان از عملکرد قفلها (کنتاکت دو شاخ درب-نر و مادگی- پلاتین بانه دوم قفل).												
۵	دیکتاتورها.												
۶	روان و بدون صدا بسته شدن دربها.												
۷	تنظیم فنر درب												
۸	لق نبودن شیشه ها و قاب مربوطه.												
۹	اطمینان از پل نبودن کنتاکت های قفلها.												

شرح خدمات سرویس انجام شده

(توضیحات فروردین ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات اردیبهشت ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات خرداد ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات تیر ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

شرح خدمات سرویس انجام شده

(توضیحات مرداد ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات شهریور ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات مهر ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

(توضیحات آبان ماه):

سرویسکار: تاریخ: امضاء: کارفرما:

شرح خدمات سرویس انجام شده

(توضیحات آذر ماه):

کارفرما::

امضاء::

تاریخ::

سرویسکار:

(توضیحات دی ماه):

کارفرما::

امضاء::

تاریخ::

سرویسکار:

(توضیحات بهمن ماه):

کارفرما::

امضاء::

تاریخ::

سرویسکار:

(توضیحات اسفند ماه):

کارفرما::

امضاء::

تاریخ::

سرویسکار: